



**INSTITUTO
DEL GAS
ARGENTINO**

CERTIFICADO

BUENOS AIRES, 31/08/2020

ACTUACIÓN TRAMITE Nº 151.385/1

CERTIFICADO Nº **69.052**

**CERTIFICADO DE LOTE
OTORGAMIENTO**

TITULAR DE LA CERTIFICACIÓN

RAZÓN SOCIAL: STEL S.A.	MATRÍCULA: 1608
DIRECCIÓN: CALLE 13 Nº 294 – PQUE. IND. DE PILAR	RMH: N/A
LOCALIDAD: PILAR	CP: 1629
PROVINCIA: BUENOS AIRES	TELÉFONO: 02322-496935 / 496936
REPRESENTANTE/S TÉCNICO/S: ING. JUAN CARLOS BERTONE	MATRÍCULA/S R.T.: 4062 C.O.P.I.M.E.

ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN

RESOLUCIÓN: EL INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO CERTIFICA QUE EL/LOS PRODUCTO/S INDICADO/S CUMPLE/N CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EXIGIDAS POR LA RESOLUCIÓN ENARGAS Nº138/95 Y RESOLUCIONES COMPLEMENTARIAS.

NORMA/S DE APLICACIÓN: NAG 140 PARTE 3 (2016) Y ADENDA Nº 1 (2019).

SISTEMA: SISTEMA 1 + 7: EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE MODELO Y EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD DE MUESTRAS REPRESENTATIVA DE UN LOTE, CON RESPECTO A UNA NORMA.

PRODUCTO/S CERTIFICADO/S

PRODUCTO: ACCESORIOS DE POLIETILENO PARA GAS EN UNIONES POR ELECTROFUSIÓN

MATRICULA IGA: 1608-01

VALIDEZ DE LA CERTIFICACIÓN: 31/08/2021

MODELO ENSAYADO: VER ANEXO I

LABORATORIO: STEL S.A.

FABRICANTE: PLASSON Ltd.

LUGAR DE FABRICACIÓN/DEPOSITO: ISRAEL / CALLE 13 Nº 294 – (1629) PQUE. IND. DE PILAR – PCIA. DE BUENOS AIRES

MARCA: VER ANEXO I

FAMILIA: VER ANEXO I

MODELOS Y Nº DE SERIE: VER ANEXO II

INFORME Nº: ACTA 30399

NOTAS:

LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES EL INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO OTORGA LA PRESENTE CERTIFICACIÓN FIGURAN AL DORSO. EL INSTITUTO ADOPTA LOS SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN DEFINIDOS POR LA RESOLUCIÓN MERCOSUR/GMC/RES/NRO 19/92. EL PRESENTE CERTIFICADO, CORRESPONDE A LOTES DEL PRODUCTO CITADO PRECEDENTEMENTE INGRESADOS A PAÍS POR LA FIRMA STEL S.A., SELECCIÓN DE MUESTRA POR ACTA 30399 DE FECHA 26/08/2020. EL IMPORTADOR INFORMA QUE EL NÚMERO DE DESTINACIÓN ADUANERA DEL LOTE EN CUESTIÓN ES: 20 001 IC04 057412 X.

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CONSERVA SU VALIDEZ SI ES ACOMPAÑADA POR LOS ANEXOS.

N/A = No Aplica

EL PRESENTE CERTIFICADO NO DEBE SER REPRODUCIDO EN FORMA PARCIAL SIN LA EXPRESA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO S.A.

San Pedro 3961/65.
C.P. (C1407HNG)
Buenos Aires - Argentina
Tel: (011)-4636-1808 y
rotativas.
Fax: 54-11-4636-2100
E-mail: dir@iga.com.ar
http://www.iga.com.ar

**ORGANISMO RECONOCIDO
POR EL ENARGAS**

(ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS)
REGISTRO MATRICULAR Nº 001
RESOLUCIÓN ENARGAS 294/2004

OAA

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 888

- 1 de 8 -

INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO
FIRMA

ROBERTO REY
DIRECTOR

CONDICIONES BAJO LAS CUALES EL INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO OTORGA LA PRESENTE CERTIFICACIÓN

1. El Instituto solamente certifica que la muestra y documentación técnica del elemento evaluado, se ajustan a la Norma de aplicación vigente. Es responsabilidad del *Titular de la Certificación* que los elementos comprendidos por el presente certificado y que se liberen al mercado se correspondan en un todo al modelo o certificado.
2. Las características funcionales, constructivas, procesos de fabricación, proceso de control, etc. De la producción deben mantenerse invariables respecto a las evaluaciones realizadas por el Instituto al otorgar la certificación, no pudiéndose efectuar modificación alguna sin previa autorización escrita del Instituto.
3. El *Titular de la Certificación* conoce y acepta que las certificaciones que realiza el Instituto están sujetas a la normativa que al respecto dicte el ENARGAS y la Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor o la Autoridad Competente que la reemplace.
4. El presente certificado mantendrá su vigencia si la vigilancia de la producción es realizada por este Instituto y si su resultado es satisfactorio.
5. El Instituto deslinda toda responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran producirse por fallas o defectos de material, fabricación o instalación de elementos.
6. Cada elemento deberá comercializarse colocando en lugar visible o marcando sobre el producto la matrícula y la identificación del producto certificado y agregando o estampando la marca autorizada por este Instituto.
7. La certificación otorgada se suspenderá sí:
 - a. Durante la vigilancia de la producción se detectaran elementos con la marca autorizada otorgada por este Instituto que no se ajustaran a la muestra evaluada a partir de la cual se otorgo la certificación de modelo.
 - b. Durante la vigilancia de la producción se observase que los procesos de fabricación y/o de control no se ajustan a los evaluados al momento de otorgar la certificación de modelo.
 - c. No se permitiera el ingreso a fábricas, depósitos o comercios de la firma al personal del Instituto responsable de realizar la vigilancia de la producción.
 - d. Se verificasen deficiencias del elemento durante su instalación u operación.
 - e. El marcado no se realizara conforme a lo autorizado por éste Instituto y/o no se ajustare a lo dispuesto en la normativa vigente aplicada al producto.
 - f. El *Titular de la Certificación* no cumpliera con las obligaciones establecidas en el "REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN".
8. La certificación caducará ante incumplimientos graves del *Titular de la Certificación* que afecten la seguridad de las personas y/o sus bienes.
9. De conformidad con las disposiciones vigentes el Instituto podrá efectuar la vigilancia de la producción acompañado por representantes del Organismo Argentino de Acreditación creado por decreto 1474/94.



**INSTITUTO
DEL GAS
ARGENTINO**

CERTIFICADO

BUENOS AIRES, 31/08/2020

ACTUACIÓN TRAMITE N° 151.385/1

CERTIFICADO N° **69.052**

**CERTIFICADO DE LOTE
OTORGAMIENTO
ANEXO I**

FAMILIAS

MARCA	MATRICULA	MODELOS	MODELO ENSAYADO
PLASSON	1608-01	CUPLAS, TE, CODOS A 45° Y 90°, CUPLAS DE REDUCCIÓN, TAPAS, RAMALES DE DERIVACIÓN, TE DE DERIVACIÓN DE SERVICIO.	CUPLAS ; REDUCCIONES ; CODOS ; TE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **MATERIA PRIMA - COMPUESTO:** FINATHENE XS 10 B ; ELTEX TUB 121.
- **COMPONENTES:** CUPLAS COD.49014 DE 20 A 180 mm., TE COD.49044 DE 25 A 180 mm., CODOS A 45° COD.49064 DE 32 A 180 mm., CODOS A 90° COD.49054 DE 20 A 180mm., CUPLAS DE REDUCCIÓN COD.49114 DE 25x20 A 180x125 mm., TAPAS COD.49124 DE 20 A 180 mm., RAMALES DE DERIVACIÓN COD.49584 DE 63x32 A 180x90 mm., TE DE DERIVACIÓN DE SERVICIO COD.49634 DE 40X20 A 180x63 mm.
- **DIMENSIONES:** DE ACUERDO A CATÁLOGO PLASSON, A VINCULAR CON TUBERÍAS DE POLIETILENO SEGÚN DIÁMETROS DE 20 A 180 mm. SDR. 11 y SDR. 17,6; SEGÚN CORRESPONDA A LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 4 DE LA NORMA NAG 129 (90).

PRESIONES DE OPERACIÓN: PARA SDR. 11 HASTA 4 bar Y SDR 17,6 HASTA 1,5 bar.

MARCADO: LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL APARTADO 6.7. DE LA NORMA DE APLICACIÓN, LOGOTIPO DE IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS APROBADOS Y MATRÍCULA IGA.

PARA LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO CERTIFICADO DEBERÁN EMPLEARSE LAS INSTRUCCIONES Y HERRAMENTAL QUE SOBRE EL PARTICULAR INDICA EL FABRICANTE E IMPORTADOR Y LO ESTABLECIDO EN LA NORMA VIGENTE.

DEMÁS CARACTERÍSTICAS DE ACUERDO CON DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRESENTADA, EN ACTUACIÓN N° 79.601.-

SIMBOLO DE CERTIFICACIÓN (Dicho símbolo deberá ser exhibido en los productos)



N/A = No Aplica

EL PRESENTE CERTIFICADO NO DEBE SER REPRODUCIDO EN FORMA PARCIAL SIN LA EXPRESA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO S.A.

San Pedro 3961/65.
C.P. (C1407HNG)
Buenos Aires - Argentina
Tel: (011)-4636-1808 y
rotativas.
Fax: 54-11-4636-2100
E-mail: dir@iga.com.ar
http://www.iga.com.ar

**ORGANISMO RECONOCIDO
POR EL ENARGAS**
(ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS)
REGISTRO MATRICULAR OC N° 001
RESOLUCION ENARGAS 2944/2004

OAA

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
DCP 009

- 3 de 8 -

INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO

FIRMA

ROBERTO REY
DIRECTOR



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



**INSTITUTO
DEL GAS
ARGENTINO**

CERTIFICADO

BUENOS AIRES, 27/08/2020

ACTUACIÓN TRAMITE Nº 151.385/1

CERTIFICADO Nº **69.052**

**CERTIFICADO DE LOTE
OTORGAMIENTO
ANEXO II**

LISTADO DE COMPONENTES

LOTE Nº	TAMAÑO DEL LOTE	SERIE Nº	MODELO
N/A	600	N/A	Tapa 50 x 25 mm.
N/A	480	N/A	Tapa 63 x 25 mm.
N/A	12	N/A	Codo 45° 200 mm.
N/A	12	N/A	Codo 45° 200 mm.
N/A	12	N/A	Codo 45° 200 mm.
N/A	5	N/A	Cupla 500 mm.
N/A	5	N/A	Cupla 500 mm.
N/A	10	N/A	Cupla 110 mm.
N/A	16	N/A	Adaptador de Brida 90 mm.
N/A	25	N/A	Tee 90° 50 mm.
N/A	200	N/A	Tee 90° 20 mm.
N/A	60	N/A	Tee 90° 40 mm.
N/A	24	N/A	Codo 45° 63 mm.
N/A	5	N/A	Codo 45° 110 mm.
N/A	38	N/A	Cupla 90 mm.
N/A	6	N/A	Cupla 160 mm.
N/A	6	N/A	Toma de Servicio 160 mm.
N/A	52	N/A	Tapa 40 x 32 mm.
N/A	60	N/A	Cupla 110 mm.
N/A	56	N/A	Adaptador de Brida 75 mm.
N/A	32	N/A	Tee 90° 63 mm.
N/A	16	N/A	Codo 90° 90 mm.
N/A	256	N/A	Reducción 50 x 40 mm.
N/A	192	N/A	Reducción 63 x 40 mm.
N/A	30	N/A	Toma de Servicio 90 mm.
N/A	12	N/A	Cupla 200 mm.
N/A	12	N/A	Cupla 225 mm.
N/A	36	N/A	Toma de Servicio 125 x 90 mm.

N/A = No Aplica

**EL PRESENTE CERTIFICADO NO DEBE SER REPRODUCIDO EN FORMA PARCIAL SIN LA EXPRESA
AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO S.A.**

**ORGANISMO RECONOCIDO
POR EL ENARGAS**

ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
REGISTRO MATRICULAR Nº 001
RESOLUCION ENARGAS 2911/2004

OAA

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 009

INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO **FIRMA**

ROBERTO REY
DIRECTOR

San Pedro 3961/65.
C.P. (C1407HNG)
Buenos Aires - Argentina
Tel: (011)-4636-1808 y
rotativas.
Fax: 54-11-4636-2100
E-mail: dir@iga.com.ar
http://www.iga.com.ar

LISTADO DE COMPONENTES (CONT)

LOTE N°	TAMAÑO DEL LOTE	SERIE N°	MODELO
N/A	30	N/A	Toma de Servicio 180 x 90 mm.
N/A	30	N/A	Toma de Servicio 200 x 63 mm.
N/A	150	N/A	Cupla 63 mm.
N/A	1.440	N/A	Reducción 25 x 20 mm.
N/A	6	N/A	Toma de Servicio 225 x 110 mm.
N/A	6	N/A	Toma de Servicio 225 x 110 mm.
N/A	100	N/A	Tapa 50 x 25 mm.
N/A	150	N/A	Tapa 50 x 25 mm.
N/A	450	N/A	Tapa 50 x 25 mm.
N/A	240	N/A	Adaptador de Brida 63 mm.
N/A	10	N/A	Cupla 250 mm.
N/A	16	N/A	Tapa 63 x 63 mm.
N/A	16	N/A	Tapa 63 x 63 mm.
N/A	2	N/A	Tee 90° 160 mm.
N/A	28	N/A	Tee 90° 160 mm.
N/A	28	N/A	Tapa 90 x 63 mm.
N/A	123	N/A	Reducción 90 x 75 mm.
N/A	36	N/A	Reducción 160 x 110 mm.
N/A	120	N/A	Toma de Servicio 63 x 63 mm.
N/A	18	N/A	Toma de Servicio 110 x 90 mm.
N/A	18	N/A	Toma de Servicio 110 x 90 mm.
N/A	18	N/A	Toma de Servicio 110 x 90 mm.
N/A	48	N/A	Adaptador de Brida 110 mm.
N/A	5	N/A	Toma de Servicio 160 x 90 mm.
N/A	32	N/A	Toma de Servicio 160 x 90 mm.
N/A	11	N/A	Toma de Servicio 160 x 90 mm.
N/A	6	N/A	Toma de Servicio 200 x 110 mm.
N/A	12	N/A	Toma de Servicio 200 x 110 mm.
N/A	9	N/A	Codo 90° 200 mm.
N/A	45	N/A	Toma de Servicio 225 x 90 mm.
N/A	21	N/A	Toma de Servicio 280-400 x 110 mm.
N/A	360	N/A	Tapa 63 x 25 mm.
N/A	192	N/A	Adaptador de Brida 63 mm.
N/A	16	N/A	Codo 90° 110 mm.
N/A	18	N/A	Toma de Servicio 250 x 110 mm.
N/A	6	N/A	Toma de Servicio 250 x 110 mm.
N/A	8	N/A	Codo 90° 250 mm.
N/A	8	N/A	Tee 90° 200 mm.
N/A	48	N/A	Tapa 125 x 63 mm.
N/A	2.520	N/A	Cupla 25 x 25 mm.
N/A	120	N/A	Toma de Servicio 90 x 63 mm.
N/A	7	N/A	Codo 45° 250 mm.
N/A	30	N/A	Toma de Servicio 250 x 90 mm.
N/A	45	N/A	Toma de Servicio 250 x 90 mm.

N/A = No Aplica



**INSTITUTO
DEL GAS
ARGENTINO**

CERTIFICADO

BUENOS AIRES, 27/08/2020

ACTUACIÓN TRAMITE Nº 151.385/1

CERTIFICADO Nº **69.052**

**CERTIFICADO DE LOTE
OTORGAMIENTO
ANEXO II**

LISTADO DE COMPONENTES

LOTE Nº	TAMAÑO DEL LOTE	SERIE Nº	MODELO
N/A	120	N/A	Tapa 63 x 32 mm.
N/A	160	N/A	Tapa 63 x 32 mm.
N/A	100	N/A	Tapa 90 x 32 mm.
N/A	60	N/A	Tapón 110 mm.
N/A	108	N/A	Reducción 125 x 90 mm.
N/A	60	N/A	Cupla 110 mm.
N/A	59	N/A	Cupla 75 mm.
N/A	12	N/A	Codo 90° 200 mm.
N/A	12	N/A	Codo 90° 200 mm.
N/A	6	N/A	Codo 90° 250 mm.
N/A	600	N/A	Tapa 50 x 25 mm.
N/A	600	N/A	Tapa 50 x 25 mm.
N/A	12	N/A	Codo 90° 200 mm.
N/A	12	N/A	Codo 90° 200 mm.
N/A	1	N/A	Codo 90° 25 mm.
N/A	4	N/A	Codo 90° 25 mm.
N/A	315	N/A	Codo 90° 25 mm.
N/A	360	N/A	Reducción 32 x 20 mm.
N/A	65	N/A	Reducción 75 x 63 mm.
N/A	54	N/A	Reducción 90 x 50 mm.
N/A	44	N/A	Reducción 90 x 63 mm.
N/A	3	N/A	Toma de Servicio 125 x 63 mm.
N/A	7	N/A	Toma de Servicio 125 x 63 mm.
N/A	6	N/A	Toma de Servicio 125 x 63 mm.
N/A	16	N/A	Toma de Servicio 140 x 90 mm.
N/A	15	N/A	Toma de Servicio 200 x 90 mm.
N/A	12	N/A	Tec 90° 200 mm.

N/A = No Aplica

**EL PRESENTE CERTIFICADO NO DEBE SER REPRODUCIDO EN FORMA PARCIAL SIN LA EXPRESA
AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO S.A.**

**ORGANISMO RECONOCIDO
POR EL ENARGAS**
(ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS)
REGISTRO MATRICULAR OC Nº 001
RESOLUCION ENARGAS 2044/2004

OAA ✓

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 009

INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO **FIRMA**

ROBERTO REY
DIRECTOR

San Pedro 3961/65.
C.P. (C1407HNG)
Buenos Aires - Argentina
Tel: (011)-4636-1808 y
rotativas.
Fax: 54-11-4636-2100
E-mail: dir@iga.com.ar
http://www.iga.com.ar



CERAMTEC