


## CALCULO DE LA PÉRDIDA DE CARGA EN TUBERÍAS DE POLIETILENO



### ACCESORIOS: Metros de tubería equivalente

Reducción o Codo 90° o Tee = 20 m  
 Codo 45° = 10 m  
 Válvula esclusa abierta = 5 m